

Vzor kontrolního listu - plynojem

Modelový anonymizovaný kontrolní list se zaměřením na provozní prohlídku a základní zápis závad.

Kontrolní bod	Příklad záznamu
Membrana a kotevní body	Bez zjevného poškození, doporučena další vizuální kontrola v pravidelném intervalu
Provozní značení	Částečně nejednotné po předchozích úpravách
Přístupnost uzaveru	Vyhovuje
Dokumentace	Nutné doplnit aktuální schematicke označení vetvi
Zápis závad	2 drobné nedostatky bez okamžitého omezení provozu

Kontrolované oblasti

Stav membranového systému, kotevních bodů, ochranných prvků a provozního značení.

Přístupnost uzaveru, navaznosti na potrubní rozvody, pojistné prvky a porovnání skutečného stavu s provozní dokumentací.

Typické nálezy z praxe

Nesjednocené značení armatur po servisních zásazích.

Chybějící nebo neaktuální evidence drobných oprav a provozních zásahů.

Zhorošená citelnost identifikačních stítků v exponovaných venkovních místech.

Doporučený přístup

Při opakovaných kontrolách je vhodné používat stále stejnou strukturu kontrolního listu. Umožní to provozovateli lépe sledovat opakující se nedostatky i termíny jejich odstranění.

Kontrolní list by měl navazovat na provozní dokumentaci a na evidenci servisních zásahů.