

Vzor revizní zpravy - bioplynová stanice

Modelová anonymizovaná ukázka připravená pro prezentaci účely. Nejde o skutečnou revizní zprávu ani o kompletní dokumentaci pro provoz.

Polozka	Udaje v ukazce
Typ provozu	Bioplynová stanice - modelový anonymizovaný vzor
Druh činnosti	Revize vyhrazeného plynového zařízení
Vybrané medium	Bioplyn
Stav dokumentace	Doložena v omezeném rozsahu, doporučeno sjednocení označení
Výsledek ukázky	Zařízení lze provozovat po odstranění uvedených nedostatků ve stanoveném termínu

Identifikace celku

Revidovaný celek: plynový hospodářský uzel a navazující rozvody bioplynu v areálu BPS.

Rozsah ukázky: část potrubních větví, armatury, pojistné a uzavírací prvky, související provozní dokumentace a vybrané navaznosti na kogenerační jednotku.

Predmet zhodnoceni

V ukazce je uveden bezný způsob popisu skutečného stavu, vyznačení závad a návrhu technických opatření.

Příklad obsahuje typické body: identifikaci zařízení, kontrolu dokumentace, vizuální prohlídku, posouzení přístupu k uzaverům a zhodnocení provozního značení.

Typické závěry

Na potrubní větví před spotřebičem bylo zjištěno místní poškození protikorozečního nátěru. Doporučeno mechanické očištění, obnova ochranného systému a zápis do provozní evidence.

Na části armatur chybí jednoznačné provozní značení směru média a identifikace funkce uzaveru. Doporučeno doplnit trvale značení a aktualizovat provozní schéma.

Provozovatel doložil provozní řád a navazující místní předpisy. Doporučeno sjednotit terminologii mezi provozní dokumentací a skutečným označením na technologii.

Praktická poznámka

U rozsáhlejších BPS často nerozhoduje pouze samotný technický stav komponent, ale i navaznost mezi dokumentací, značením a provozním režimem. Právě tyto nesoulady bývají při dalších zásazích nejčastějším zdrojem chyb.